



产品认证证书

证书编号: CQC22002336818

发证日期: 2023 年 02 月 09 日

有效期至: 长期有效

委托人名称 上海诺雅克电气有限公司
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

制造商名称 上海诺雅克电气有限公司
及注册地址 上海市松江区思贤路 3857 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 继电器
见附件

产品标准和技术要求 GB/T 21711.1-2008

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462155-2010 认证规则的要求, 特发此证。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 03 月 30 日
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC22002336818

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

Ex9JPV65、ExJPV65 E、Ex9JPV75、ExJPV75 E、Ex9JPV100、ExJPV100 E、Ex9JPV150、ExJPV150 E、Ex9JPV200、ExJPV200 E 系列 触点负载: Ex9JPV65、ExJPV65 E 系列: 接通 20A 载流 65A 断开 20A 320VAC; Ex9JPV75、ExJPV75 E 系列: 接通 20A 载流 75A 断开 20A 320VAC; Ex9JPV100、ExJPV100 E 系列: 接通 30A 载流 100A 断开 30A 320VAC; Ex9JPV150、ExJPV150 E 系列: 接通 55A 载流 150A 断开 55A 800VAC; Ex9JPV200、ExJPV200 E 系列: 接通 80A 载流 200A 断开 80A 800VAC; 线圈: 6VDC、9VDC、12VDC、24VDC、48VDC; 2.5W (Ex9JPV65、ExJPV65 E、Ex9JPV75、ExJPV75 E、Ex9JPV100、ExJPV100 E、Ex9JPV150、ExJPV150 E 系列)、3.2W (Ex9JPV200、ExJPV200 E 系列); 电气寿命: 6E3 周期 (Ex9JPV65、ExJPV65 E、Ex9JPV75、ExJPV75 E、Ex9JPV100、ExJPV100 E、Ex9JPV150、ExJPV150 E 系列); 12E3 周期 (Ex9JPV200、ExJPV200 E 系列); 机械寿命: 1E6 周期; 环境温度: -40℃~85℃; RTI



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC22002336818

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

产品命名方式:

一、常规型

Ex 9 J PV □ - 1H / □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1)企业特征代号: Ex

(2) 设计序号: 9

(3) 继电器: J

(4) 光伏专用: PV

(5) 负载电流 (A): 65、75、100、150、200

(6) 触点型式: 1H: 1 组动合 (可以省略)

(7) 线圈电压: 6VDC、9VDC、12VDC、24VDC、48VDC

型号举例: Ex9JPV65/12VDC

二、新能源专供

Ex J PV □ E - 1H / □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1)企业特征代号: Ex

(2) 继电器: J

(3) 光伏专用: PV

(4)负载电流 (A): 65、75、100、150、200

(5)类别代号: E: 新能源专供

(6)触点型式: 1H: 1 组动合 (可以省略)

(7)线圈电压: 6VDC、9VDC、12VDC、24VDC、48VDC

型号举例: ExJPV65 E/12VDC (电流规格和 E 之间空格)



中国质量认证中心