



210009010178



(2020)国认监认字(007)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0500

检 验 报 告

产品名称 净化交流稳压电源

委托单位 温州正泰电源电器有限公司

检验目的 质量检验

报告编号 COMPA1-202200280

国家广播电视产品质量检验检测中心
北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司



检 验 报 告					
委托单位	温州正泰电源电器有限公司		委托单位地址	温州市龙湾区温州经济技术开发区 滨海二道 1318 号	
产品名称	净化交流稳压电源		型号	NPS3-15	
样品编号	20220112000697		数量	1 只	
检验部门	安全检测室		检验日期	2022. 01. 13 至 2022. 01. 20	
取样方式	送样		样品状态	良好	收样日期 2022. 01. 13
依据标准	GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》 Q/ZT 330-2021《净化交流稳压电源》☆				
环境条件	室温：(20 - 30) ℃ 相对湿度：(45 - 65) %RH 大气压力：(99 - 101) kPa				
<p>检验说明：</p> <p>受温州正泰电源电器有限公司委托，依据标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》对其提供的 NPS3-15 型净化交流稳压电源进行防锈试验，依据标准 Q/ZT 330-2021《净化交流稳压电源》对其进行性能测试。</p>					
<p>检验结论：</p> <p>温州正泰电源电器有限公司提供的 NPS3-15 型净化交流稳压电源，经检验，其防锈试验符合标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》的要求,性能测试符合 Q/ZT 330-2021《净化交流稳压电源》的要求。</p>					
<p>意见或建议：无</p>					
<div> <div> 编制： 沈秋晨 日期： 2022.1.24 </div> <div> 审核： 张宇平 日期： 2022.1.24 </div> <div> 批准（盖章）： 韩正涛 日期： 2022.1.24 </div> </div>					

注：报告中“判定”为“P”表示该项检验“合格”；“F”表示该项检验“不合格”；“N/A”表示该项检验“不适用”。