



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNASL1145

# CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2023CQC107502-1042752

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NC8-115, NC8-150, NC8-170,  
NC8-115/N, NC8-150/N, NC8-170/N,  
NC8-115/W, NC8-150/W, NC8-170/W,  
NC8-115/W/N, NC8-150/W/N, NC8-170/W/N


检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



样品名称：交流接触器 型    号：NC8-115,NC8-150, NC8-170,NC8-115/N, NC8-150/N,NC8-170/N, NC8-115/W,NC8-150/W, NC8-170/W,NC8-115/W/N, NC8-150/W/N,NC8-170/W/N 商    标：CHINT 正泰 样品数量：9 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2023-06-21 完成日期：2023-07-07	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号  生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号  生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

试验结论：依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：  
见附页 1

主检：黄秋婷 日期：2023.07.24	
审核：龙晓丽 日期：2023.07.24	
签发：潘青青 日期：2023.07.24	

备注：

变更项目	变更前	变更后
变更内容	见附页2	见附页2
原证书编号	CQC2012010304563981	
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-844155	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

## 附页 1:

NC8-115,NC8-150,NC8-170,NC8-115/N,NC8-150/N,NC8-170/N,NC8-115/W,NC8-150/W,  
NC8-170/W,NC8-115/W/N,NC8-150/W/N,NC8-170/W/N

Ui:690V ;

Uimp:8kV;

Ith:200A(NC8-115,NC8-150),275A(NC8-170);

NC8-115:

AC-1:Ue/Ie:AC380V/400V/660V/690V/200A;

AC-3,AC-4:Ue/Ie:AC380V/400V/115A,AC660V/690V/86A;

NC8-150:

AC-1:Ue/Ie:AC380V/400V/660V/690V/200A;

AC-3,AC-4:Ue/Ie:AC380V/400V/150A,AC660V/690V/107A;

NC8-170:

AC-1:Ue/Ie:AC380V/400V/660V/690V/275A;

AC-3:Ue/Ie:AC380V/400V/170A,AC660V/690V/118A;

AC-4:Ue/Ie:AC380V/400V/150A,AC660V/690V/107A;

Us:AC/DC 110~127V,220~240V,380~415V(NC8-115,NC8-150,NC8-170,  
NC8-115/N,NC8-150/N,NC8-170/N); 50/60Hz;

AC/DC24~60V,48~130V,100~250V,250~500V(NC8-115/W,NC8-150/W,NC8-170/W,  
NC8-115/W/N,NC8-150W/N,NC8-170/W/N); 50/60Hz;

极数:3P;

外壳防护等级:IP10;

配用的辅助触头模块(外置):

NCF1-11C

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/400V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie: DC220V/250V/0.15A

NCF1-11C(已获证,原证书编号:CQC2015010305819787)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A

## 检验项目汇总表

[illegible]