



产品认证证书

证书编号: CQC2019010307167295

申请人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司(V012845)
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器

NA8-4000H; 详情见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年10月27日 有效期至: 2025年10月26日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年06月01日

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2019010307167295

纸 号:

NA8-4000H;

额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;

额定绝缘电压(Ui): 1140V;

额定工作电压(Ue): AC1000V/AC1140V;

额定电流(In): 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

额定运行短路分断能力(Ics): 50kA;

额定极限短路分断能力(Icu): 50kA;

额定短时耐受电流(Icw): 50kA/1s;

使用类别: B;

极数: 3P, 4P;

适用隔离;

适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头 4NO4NC, 6NO6NC:

Ith: 5A;

AC-15: Ue/Ie: AC240V/ AC415V /2A;

DC-13: Ue/Ie: DC110V/ DC220V/ 0.3A;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器: SHT; Us: AC240V, AC400/415V, DC220V, DC110V;

欠压脱扣器: UVT; Us: AC240V, AC400/415V;

闭合电磁铁: XF; Us: AC240V, AC400/415V, DC220V, DC110V

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>