



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304633101

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器
NC5NE-760S, NC5NE-760S/N, 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月23日 有效期至：2029年05月22日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304633101

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NC5NE-760S, NC5NE-760S/N

Uimp: 12kV;

Ui: 1250V;

Ith: 760A;

使用类别: AC-1;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/760A, AC380V/400V/760A, AC660V/690V/760A;

Us: AC/DC110V~127V, 220V~240V, 380V~415V, 50/60Hz;

极数: 3P;

配用的辅助触头(外置): NCF1-11C/B(已获证, 证书编号为: 2024010305630549)

1NO1NC;

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: 220V/0.3A

型号解释:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司