



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2023CQC107502-1038109

(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: NXC-25, NXCF-25, NXC-25/N, NXCF-25/N,
NXC-32, NXCF-32, NXC-32/N, NXCF-32/N,
NXC-38, NXCF-38, NXC-38/N, NXCF-38/N

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>样品名称: 交流接触器 型 号: NXC-25,NXCF-25,NXC-25/N, NXCF-25/N,NXC-32,NXCF-32, NXC-32/N,NXCF-32/N,NXC-38, NXCF-38,NXC-38/N,NXCF-38/N 商 标: 正泰/CHINT 样品数量: 4 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2023-01-09 完成日期: 2023-02-06</p>	<p>委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰 工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正 泰智能电器工业园区长江路 2 号</p>															
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2020 检验合格</p>																
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: 见附页 1</p>																
<p>主检: 陈林 日期: 2023.02.14</p>	<p>(检测机构名称、盖章) 2022 年 02 月 14 日</p> 															
<p>审核: 龙晓丽 日期: 2023.02.14</p>																
<p>签发: 曾清青 日期: 2023.02.14</p>																
<p>备注:</p> <table><tr><td>变更项目</td><td>变更前</td><td>变更后</td></tr><tr><td>变更内容</td><td>见附页2</td><td>见附页2</td></tr><tr><td>原证书编号</td><td colspan="2">CQC2015010304824985</td></tr><tr><td>原测试报告编号</td><td colspan="2">00901-V2021CQC107502-797335</td></tr><tr><td>原检测单位</td><td colspan="2">上海电器设备检测所有限公司</td></tr></table>		变更项目	变更前	变更后	变更内容	见附页2	见附页2	原证书编号	CQC2015010304824985		原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-797335		原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	
变更项目	变更前	变更后														
变更内容	见附页2	见附页2														
原证书编号	CQC2015010304824985															
原测试报告编号	00901-V2021CQC107502-797335															
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司															

附页 1:

NXC-25,NXCF-25,NXC-25/N,NXCF-25/N,NXC-32,NXCF-32,
NXC-32/N,NXCF-32/N,NXC-38,NXCF-38,NXC-38/N,NXCF-38/N

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:NXC-25,NXCF-25,NXC-25/N,NXCF-25/N:40A;

Ith:NXC-32,NXCF-32,NXC-32/N,NXCF-32/N,NXC-38,NXCF-38,NXC-38/N,NXCF-38/N:
50A;

Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-25,NXCF-25,NXC-25/N,NXCF-25/N:

AC-1: Ue/le: AC220V/230V/40A, AC380V/400V/40A, AC660V/690V/40A;

AC-3: Ue/le: AC220V/230V/25A, AC380V/400V/25A, AC660V/690V/18A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/25A, AC380V/400V/25A, AC660V/690V/18A;

NXC-32,NXCF-32,NXC-32/N,NXCF-32/N:

AC-1: Ue/le: AC220V/230V/50A, AC380V/400V/50A, AC660V/690V/50A;

AC-3: Ue/le: AC220V/230V/32A, AC380V/400V/32A, AC660V/690V/22A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/32A, AC380V/400V/32A, AC660V/690V/22A;

NXC-38,NXCF-38,NXC-38/N,NXCF-38/N:

AC-1: Ue/le: AC220V/230V/50A, AC380V/400V/50A, AC660V/690V/50A;

AC-3: Ue/le: AC220V/230V/38A, AC380V/400V/38A, AC660V/690V/22A;

AC-4: Ue/le: AC220V/230V/38A, AC380V/400V/32A, AC660V/690V/22A;

Us:AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC208V,AC220V,AC230V,
AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC525V,AC600V,
AC660V,50Hz,50/60Hz,60Hz;

极数: 3P;

外壳防护等级: IP20 (仅适用于正前侧);

配用的辅助触头: (本体)

1NO1NC;

Ith:10A;

AC-15: Ue/le: AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/le: DC220V/0.3A

