



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304639870

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

切换电容器接触器

NXCC-63**(**=辅助触头种类和数量)Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V; Ith: 63A; AC-6b: Ue/Ie: AC220V/230V/52.5A, AC380V/400V/52.5A, AC660V/690V/52.5A; Qe: AC220V/230V/20kvar, AC380V/400V/34.5kvar, AC660V/690V/60kvar; Us: AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC200V, AC208V, AC220V, AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC500V, AC525V, AC600V, AC660V; 50Hz, 50/60Hz, 60Hz; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP10 配用辅助触头: (本体) 2NO1NC, 1NO2NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5ADC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024年06月07日 有效期至: 2029年06月06日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

