



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: A2016CCC0304-2313423
(任务编号)

产品名称: 电动机控制器

型 号: NJBK5-10, NJBK5-10D

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



样品名称: 电动机控制器 型号: NJBK5-10, NJBK5-10D 商 标: / 样品数量: 6 样品来源: 企业送样 收样日期: 2016-09-23 完成日期: 2016-10-31	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
试验依据标准: GB 14048.4-2010 《低压开关设备和控制设备 第4-1部分: 接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器 (含电动机保护器)》	
试验结论: 合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NJBK5-10, NJBK5-10D; $U_i=AC660V$; $U_e=AC380V$; I_e : 0.72-2.4A, 3.5-11A, 10-16A, 20-25A; P_e : 1.1kW, 5.5kW, 7.5kW, 11kW; 脱扣级别: 30; 极数: 3P; 防护等级: IP55	
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2016-10-31	 国家低压电器产品质量监督 检验中心(浙江) 2016年11月01日
审核: 林 杰 签名:  日期: 2016-11-01	
签发: 许启进 签名:  日期: 2016-11-01	
备注: 变更信息见下页“变更信息附件”	

