



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:





申请编号: V2021CQC107502-830237
(任务编号)

产品名称: 星三角起动机

型 号: QJX2-09, QJX2-12, QJX2-18

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型号: QJX2-09, QJX2-12, QJX2-18 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-08-21 完成日期: /	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T14048.4-2020 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: QJX2-09, QJX2-12, QJX2-18 Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 20A (QJX2-09, QJX2-12); 32A (QJX2-18); QJX2-09: AC-3: Ue/Ie: AC220V/380V/09A; QJX2-12: AC-3: Ue/Ie: AC220V/380V/12A; QJX2-18: AC-3: Ue/Ie: AC220V/380V/18A; Us: AC24V, 36V, 40V, 42V, 48V, 60V, 110V, 120V, 127V, 130V, 200V, 208V, 208V~230V, 220V, 220V~240V, 230V, 240V, 250V, 277V, 380V, 380V~415V, 400V, 415V, 440V, 460V, 480V, 500V, 525V, 550V, 600V, 660V (50Hz, 50/60Hz, 60Hz); 极数: 3P; 配用的辅助触头: AC-15: Ue/Ie: AC380V/400V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/250V/0.15A.	
主检: 王 炜 签名:  日期: 2021-09-10	 (检测机构名称, 盖章) 2021年9月10日
审核: 姜 鑫 签名:  日期: 2021-09-10	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2021-09-10	
备 注: 1. 变更情况: 见附表 1 2. 原认可报告编号: C-040-11B3769-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CQC 证书编号: CQC2005010304143935; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

检验项目汇总表

[illegible]