

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010305913353

发证日期: 2022 年 06 月 29 日

有效期至: 2031 年 07 月 15 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关电器
NH42-315/4SZ、NH42-400/4SZ、NH42-630/4SZ ; Uimp : 12kV(主体) ; Uimp : 2.5kV(控制器) ; Ui : 1000V ; Ith : 630A ; Ue : AC400V ; Ie : 315A , 400A , 630A ; 使用类别 : AC-32B ; Icw : 12.6kA/60ms ; Icm(峰值) : 12.6kA ; 电器级别 : PC 级 ; 转换方式 : ATSE ; 极数 : 4P ; 型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2016010305913353

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

- | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|---|------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| <u>N</u> | <u>H</u> | <u>42</u> | - | <u>□</u> / | <u>4</u> | <u>SZ</u> | <u>□</u> | <u>□</u> | <u>FY</u> | <u>□</u> |
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
- (1) 企业代号
- (2) 开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流(A): 315、400、630
- (5) 极数: 4-四极
- (6) 双电源自动转换
- (7) 无字符表示普通型(整体式), 自投自复, A表示普通型, 自投不自复; I: 主电源-备用电源, 自投不自复、互为备用、缺相保护和过电压保护、欠电压保护; II: 主电源-备用电源, 自投自复、缺相保护和过电压保护、欠电压保护; III: 主电源-油机, 自投自复、缺相保护和过电压保护、欠电压保护
- (8) 无字符, 表示无消防功能, X: 有消防功能(适用于普通型)
- (9) 分体式, LED显示(适用于I、II和III)
- (10) 无字符, 表示指示灯内接, J: 表示指示灯外接



中国质量认证中心