



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667348

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NH40-315、NH40-400、NH40-630；Uimp：12kV；Ui：1000V；Ue：AC415V、AC690V；
Ie：315A、400A、630A；Ith：400A（NH40-315、NH40-400）、630A（NH40-630）；
Icw：20kA/1s；Icm（峰值）：40kA；使用类别：AC-23A（415V）、AC-22A（690V）；
极数：3P、4P；型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667348

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

N H 40 - ☐ / ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) 企业代号

(2) 隔离开关

(3) 设计序号

(4) 额定工作电流 (A): 315、400、630

(5) 极数：3—三极、4—四极

(6) 无 C 表示正面中间操作，有 C 表示正面侧方操作

(7) 无 S 表示单投开关，有 S 表示双投开关

(8) 无 W 表示手柄在柜内操作，有 W 表示手柄在柜外操作

(9) 无 F 表示接线端子不带防护罩，有 F 表示接线端子带防护罩

(10) 无 T 表示普通外壳；T 表示透明外壳（仅对单投开关 3P）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司