



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666859

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

NH40-125、NH40-160；Ui：1000V；Uimp：12kV；Ue：AC415V/690V；Ie：125A、160A；Ith：125A、160A；Icw：7kA/1s；Icm（峰值）：11.9kA；使用类别：AC-23A（AC415V）、AC-22A（AC690V）；极数：3P、4P；型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月30日 有效期至：2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302666859

证书附页：第 1 页 共 1 页

3.3 型号的解释：

N H 40 - □ / □ □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流 (A)：125、160
- (5) 极数：3P—三极，4P—四极
- (6) 无 C 表示正面中间操作，有 C 表示正面侧方操作
- (7) 无 S 表示单投开关，有 S 表示双投开关
- (8) 无 W 表示手柄在柜内操作，有 W 表示手柄在柜外操作
- (9) F 表示接线端子带防护罩，无表示接线端子不带防护
- (10) 无表示普通外壳，T 表示壳体透明型

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司