



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667880

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NL210; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V/240V (2P), AC400V/415V (4P); In: 25A, 40A, 63A; I Δ n: 30mA, 100mA, 300mA; 额定剩余动作类型: B型/电子式; Im= I Δ m: 500A (25A, 40A), 630A (63A); 极数: 2P, 4P; 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 16916.1-2014; GB/T 16916.22-2008; GB/T 22794-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月31日 有效期至: 2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

