



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302678782

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

乐清市一锦电子有限公司
乐清市北白象镇南才村

产品名称和系列、型号、规格

刀开关

HK18G-160/4、HK18G-160/3、HK18G-160/2、HD11G-160/4E、HD11G-160/3E、
HD11G-160/2E； Uimp：6kV； Ui：690V； Ith：160A； Ue：AC400V； Ie：60A、80A、
100A、125A、140A、160A； Icw：1.89kA/1s； 使用类别：AC-20B； 极数：2P、3P、4P；
外壳防护等级：IP20（操作面）

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月22日 有效期至：2029年06月24日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302678782

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

HK 18 G - 160 / □
(1) (2) (3) (4) (5)

- (1) 刀开关
- (2) 设计代号
- (3) 带导轨式安装
- (4) 壳架电流
- (5) 极数:2 极、3 极、4 极

HD 11 G - 160 / □ E
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 刀开关
- (2) 设计代号
- (3) 带导轨式安装
- (4) 壳架电流
- (5) 极数:2 极、3 极、4 极
- (6) 光伏专供

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司