

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010305033951

发证日期: 2020 年 08 月 10 日

有效期至: 2031 年 05 月 20 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 温州正泰电器科技有限公司
及生产地址 浙江省温州经济技术开发区滨海二道 1318 号

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关电器
NXZM-800;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人 签发

陈昕 陆楠



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2017010305033951

第 1 页 共 2 页

纸 号:

NXZM-800

额定冲击耐受电压(U_{imp}):12kV;

控制器额定冲击耐受电压(U_{imp}):4kV;

额定绝缘电压(U_i):1000V;

约定发热电流(I_{th}):800A;

额定工作电压(U_e):AC380/400/415V;

额定工作电流(I_e):630A, 700A, 800A;

使用类别: AC-33iB, AC-33B;

额定短路接通能力(I_{cm})(峰值):S 型:105kA, H 型:165kA;

额定短路分断能力(I_{cn}):S 型:50kA, H 型:75kA;

电器级别:CB 级;

转换方式:ATSE;

极数:3P, 4P;

外壳防护等级:IP20;

注:此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证


附 录

证书编号: CQC2017010305033951

第 2 页 共 2 页

纸 号:

型号解释:



注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心