



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640639

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

热过载继电器

NR8-16;Ui: 690V;Uimp: 6kV;Ue: AC690V;Ie: 0.10-0.14A, 0.14-0.2A, 0.18-0.25A, 0.22-0.32A, 0.28-0.4A, 0.35-0.5A, 0.45-0.63A, 0.55-0.8A, 0.7-1A, 0.9-1.25A, 1.1-1.6A, 1.4-2A, 1.8-2.5A, 2.2-3.2A, 2.8-4A, 3.5-5A, 4.5-6.3A, 5.5-8A, 7.5-10A, 9-13A, 12-16A; 脱扣级别:10A;极数: 3P; IP20 (正前侧); 配用辅助触头: (本体) 1NO1NC; Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: 380V/ 400V/ 1.5A; DC-13: Ue/Ie: 220V/0.2A

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月11日 有效期至：2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

