

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304829379

发证日期: 2023 年 03 月 10 日

有效期至: 2032 年 01 月 10 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

产品名称和系列、规格、型号 交流接触器
NXC-75,NXCF-75,NXC-75/N,NXCF-75/N,NXC-85,NXCF-85,NXC-85/N,NXCF-85/N,NXC-100,NXCF-100,NXC-100/N,NXCF-100/N;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.4-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304829379

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXC-75,NXCF-75,NXC-75/N,NXCF-75/N,NXC-85,NXCF-85,NXC-85/N,NXCF-85/N,
NXC-100,NXCF-100,NXC-100/N,NXCF-100/N

Uimp:8kV;

Ui:690V;

Ith:NXC-75,NXCF-75,NXC-75/N,NXCF-75/N:90A;

Ith:NXC-85,NXCF-85,NXC-85/N,NXCF-85/N:100A;

Ith:NXC-100,NXCF-100,NXC-100/N,NXCF-100/N:125A;

Ue:AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;

NXC-75,NXCF-75,NXC-75/N,NXCF-75/N:

AC-1:Ue/Ie: AC220V/230V/90A, AC380V/400V/90A, AC660V/690V/90A;

AC-3:Ue/Ie: AC220V/230V/75A, AC380V/400V/75A, AC660V/690V/42A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/75A, AC380V/400V/75A, AC660V/690V/42A;

NXC-85,NXCF-85,NXC-85/N,NXCF-85/N:

AC-1:Ue/Ie: AC220V/230V/100A, AC380V/400V/100A, AC660V/690V/100A;

AC-3:Ue/Ie: AC220V/230V/85A, AC380V/400V/85A, AC660V/690V/49A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/85A, AC380V/400V/85A, AC660V/690V/49A;

NXC-100,NXCF-100,NXC-100/N,NXCF-100/N:

AC-1:Ue/Ie: AC220V/230V/125A, AC380V/400V/125A, AC660V/690V/125A;

AC-3:Ue/Ie: AC220V/230V/100A, AC380V/400V/100A, AC660V/690V/49A;

AC-4:Ue/Ie: AC220V/230V/100A, AC380V/400V/100A, AC660V/690V/49A;

Us:AC24V,AC36V,AC42V,AC48V,AC110V,AC120V,AC127V,AC200V,AC208V,AC220V,
AC230V,AC240V,AC277V,AC380V,AC400V,AC415V,AC440V,AC460V,AC480V,AC500V,
AC525V,AC600V,AC660V,50Hz,60Hz,50/60Hz;

极数:3P;

外壳防护等级:IP10;

配用的辅助触头:(本体)

1NO1NC;

Ith:10A;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010304829379

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A

型号的解释:

$\frac{N}{(1)}$ $\frac{X}{(2)}$ $\frac{C}{(3)}$ $\frac{\square}{(4)}$ $\frac{\square}{(5)}$ / $\frac{\square}{(6)}$

(1) 企业特征代号

(2) 设计序号

(3) 交流接触器

(4) 专供代号: 常规产品默认无; “F”表示盘厂

(5) 基本规格代号, 用 380V/400V 时 AC-3 额定工作电流值表示

(6) N 表示可逆型接触器; 非可逆时省略不写



中国质量认证中心