

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2010010305385018

发证日期: 2022 年 09 月 07 日

有效期至: 2031 年 06 月 30 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

**产品名称和系列、规格、型号** 辅助触头  
F4-\*\*,F4-22W,AX-3X/\*\*,AX-3/\*\* ( \*\*=触头种类和数量 );详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.5-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2010010305385018

第 1 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

F4-\*\*,F4-22W,AX-3X/\*\*,AX-3/\*\* (\*\*=触头种类和数量)

Ui: 690V,250V(F4-22W 的 NO);

Uimp: 6kV,2.5kV(F4-22W 的 NO);

Ith: 10A,0.1A(F4-22W 的 NO);

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.3A;

AC-12: Ue/Ie: AC125V/250V/0.1A (F4-22W 的 NO);

DC-12: Ue/Ie:DC30V/0.1A(F4-22W 的 NO);

外壳防护等级:IP20 (仅适用于正前侧)



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2010010305385018

第 2 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释(Explanation of model/ type)

AX-3□/□□

常闭辅助触头数量: 0 代表无、1 代表 1 常闭、2 代表 2 常闭、3 代表 3 常闭、4 代表 4 常闭

常开辅助触头数量: 0 代表无、1 代表 1 常开、2 代表 2 常开、3 代表 3 常开、4 代表 4 常开

X (NXC 接触器通用型)、无 (NC7 接触器专用)

设计序号

辅助触头

中国质量认证中心

<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2010010305385018

第 3 页 共 3 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

F	4	-	□	□	
					常闭辅助触头数量：0 代表无、1 代表 1 常闭、 2 代表 2 常闭、3 代表 3 常闭、4 代表 4 常闭
					常开辅助触头数量：0 代表无、1 代表 1 常开、 2 代表 2 常开、3 代表 3 常开、4 代表 4 常开
					设计序号
					辅助触头组

  

F	4	-	2	2	W	
						微动
						常闭辅助触头数量：2 代表 2 常闭
						常开辅助触头数量：2 代表 2 常开
						设计序号
						辅助触头组



中国质量认证中心