



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304640629

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

热过载继电器

JRS1-09~25、JRS1-09~25X; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC660V/690V; Ie: 0.1A-0.16A、0.16A-0.25A、0.25A-0.4A、0.4A-0.63A、0.63A-1A、1A-1.6A、1.6A-2.5A、2.5A-4A、4A-6A、5.5A-8A、7A-10A、10A-13A、13A-18A、18A-25A; 脱扣级别: 10A; 3P; 配用的辅助触头: 1N01NC; Ui: 380V; Uimp: 6kV; Ith: 6A; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月11日 有效期至: 2029年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

