



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667884

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NXBLE-32,NXBFLE-32,NXBLG-32,NXBLE-32H,NXBLE-32ZB; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年07月31日 有效期至:2029年07月30日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307667884

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXBLE-32,NXBFLE-32,NXBLG-32,NXBLE-32H,NXBLE-32ZB

Uimp:4kV;

Ui:500V;

Uc:AC220V/230V/240V(1P+N,2P),AC380V/400V/415V(3P,3P+N,4P);

In:6A,10A,16A,20A,25A,32A;

瞬时脱扣类型:

NXBLE-32,NXBFLE-32,NXBLE-32H,NXBLE-32ZB:B 型,C 型,D 型;

NXBLG-32:C 型;

I Δ n:

NXBLE-32,NXBFLE-32,NXBLE-32H:0.01A,0.03A,0.05A,0.075A,

0.1A,0.3A/AC 型;

NXBLG-32,NXBLE-32ZB:0.03A/AC 型;

额定剩余动作类型:AC 型,电子式;

I Δ m:630A;

Ics:6kA(NXBLE-32,NXBFLE-32,NXBLG-32,NXBLE-32ZB),7.5kA(NXBLE-32H);

Icn:6kA(NXBLE-32,NXBFLE-32,NXBLG-32,NXBLE-32ZB),10kA(NXBLE-32H);

极数:

NXBLE-32,NXBFLE-32:2P,3P,4P,1P+N(带一个保护极,N 极常通),3P+N(带三个保护极,N 极常通);

NXBLG-32,NXBLE-32ZB:1P+N(带一个保护极,N 极常通),2P;

NXBLE-32H:2P;

1P+N,3P+N 不适用隔离,其余均适用于隔离

本页为证书附页,应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307667884

证书附页：第 2 页 共 2 页

3.3 型号的解释:



本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司