



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: V2023CQC107502-1144089
(任务编号)

产品名称: 单相电压继电器

型 号: NJB1-Y

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称：单相电压继电器 型 号：NJB1-Y 商 标：/ 样品数量：7台 样品来源：工厂送样 收样日期：2023-12-12 完成日期：2023-12-16	委托人：浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产者：浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号 生产企业：浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器 工业园区长江路2号
试验结论：依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： NJB1-Y Ui:690V;Uimp:4kV;lth:3A; AC-15:Ue/Ie:AC220V、AC230V、AC240V/0.75A,AC120V/1.5A; 外壳防护等级:IP20。	
主检：王 炜 签名：王炜 日期：2023-12-28	 (检测机构名称：盖章) 2023年12月8日
审核：姜 鑫 签名：姜鑫 日期：2023-12-28	
签发：孙阿琴 签名：孙阿琴 日期：2023-12-28	
备注： 1.变更情况：见附页； 2.原认可报告编号：02501-19DQ2513； 3.出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：CQC2008010303263454； 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	

检验项目汇总表

[illegible]