

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010305939281

发证日期: 2023 年 10 月 18 日

有效期至: 2031 年 07 月 15 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关电器
NH40-16、NH40-20、NH40-25、NH40-32、NH40-40、NH40-63、NH40-80、NH40-100、
NXZ□-16、NXZ□-20、NXZ□-25、NXZ□-32、NXZ□-40、NXZ□-63、NXZ□-80、NXZ□-100 ;
详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010305939281

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NH40-16、NH40-20、NH40-25、NH40-32、NH40-40、NH40-63、NH40-80、NH40-100、NXZ□-16、NXZ□-20、NXZ□-25、NXZ□-32、NXZ□-40、NXZ□-63、NXZ□-80、NXZ□-100;
Ui: 1000V; Uimp: 12kV(主回路)、2.5kV(控制回路); Ue: AC400V; Ith: 100A; Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、63A、80A、100A; 使用类别: AC-33iB; Icm(峰值): 8kA; Icw: 8kA/30ms; 电器级别: PC级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P、4P

型号解释:

N H 40 - □ / □ SZ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) 企业代号

(2) 开关

(3) 设计序号

(4) 额定工作电流(A): 16、20、25、32、40、63、80、100

(5) 极数: 3—三极, 4—四极

(6) 表示双电源自动转换

(7) 无字符表示普通型, 自投自复;

I: 表示保护型, 主电源-备用电源, 自投不自复、互为备用、有缺相保护和欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;

II: 表示保护型, 主电源-备用电源, 自投自复、有缺相保护和欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;

III: 表示保护型, 主电源-油机, 自投自复、有缺相保护和欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;

(8) 无字符表示不带消防功能, X: 消防功能(针对普通型, 自投自复)

(9) 无字符表示一体式; F: 分体式(针对 I II III型)

(10) 无字符表示不带液晶显示; Y: 液晶显示(针对 I II III型)



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2017010305939281

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXZ □ - □ / □ □ □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) 产品代号: NXZF 表示青峰系列自动转换开关电器

NXZN 表示昆仑系列自动转换开关电器

(2) 额定工作电流(A): 16、20、25、32、40、63、80、100

(3) 极数: 3—三极, 4—四极

(4) 无字符表示普通型, 自投自复;

保护型控制方式:

S 表示主电源-备用电源, 自投不自复、互为备用、有缺相保护和欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;

R 表示主电源-备用电源, 自投自复、有缺相保护和欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;

G 表示主电源-油机, 自投自复、有缺相保护和欠电压保护, 消防双分功能, DC24V;

(5) 无字符表示不带消防功能, X: 消防功能(针对普通型, 自投自复)

(6) 无字符表示一体式; F: 分体式(针对保护型 S、R、G 型)

(7) 无字符表示不带液晶显示; Y: 液晶显示(针对保护型 S、R、G 型)



中国质量认证中心