

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010304876571

发证日期: 2021 年 08 月 16 日

有效期至: 2031 年 03 月 05 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号

**产品名称和系列、规格、型号** 交流接触器  
NXC-18K,NXC-22K;详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.4-2020

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 23 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

陈昕

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010304876571

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXC-18K,NXC-22K ;型号解释详见附件;

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:32A;

NXC-18K:

AC-3:Ue/Ie:AC220/230V/18A,AC380/400V/18A,AC660/690V/12A;

AC-4:Ue/Ie:AC220/230V/18A,AC380/400V/18A,AC660/690V/12A;

NXC-22K:

AC-3:Ue/Ie:AC220/230V/22A,AC380/400V/22A,AC660/690V/14A;

AC-4:Ue/Ie:AC220/230V/22A,AC380/400V/18A,AC660/690V/12A;

Us: AC24V,AC110V,AC220V,AC380V,50Hz;

极数:3P;

外壳防护等级:IP20 (仅适用于正前侧);

配置的辅助触头: (本体)

1NO1NC,2NO2NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A;



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2016010304876571


第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号解释:

N X C-□□



K表示笼卡型快速接线接触器; 螺钉接线时省略不写  
基本规格代号, 用380V/400V时AC-3额定工作电流值表示  
交流接触器  
设计序号  
企业特征代号



中国质量认证中心