

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336068

发证日期: 2022 年 03 月 24 日

有效期至: 2032 年 03 月 23 日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 NC5-20544、NC5-20544N、NC5-25044、NC5-25044N、NC5P-20544、NC5P-20544N、 NC5P-25044、NC5P-25044N、NC5G-20544、NC5G-20544N、NC5G-25044、 NC5G-25044N、NC5J-20544、NC5J-20544N、NC5J-25044、NC5J-25044N、 NC5NE-20544、NC5NE-20544N、NC5NE-25044、NC5NE-25044N; 详见参数附件
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336068

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NC5-20544、NC5-20544N、NC5-25044、NC5-25044N、NC5P-20544、NC5P-20544N、NC5P-25044、
NC5P-25044N、NC5G-20544、NC5G-20544N、NC5G-25044、NC5G-25044N、NC5J-20544、NC5J-20544N、
NC5J-25044、NC5J-25044N、NC5NE-20544、NC5NE-20544N、NC5NE-25044、NC5NE-25044N;
Uimp: 12kV;
Ui: 1000V;
Ith: NC5-20544、NC5-20544N、NC5P-20544、NC5P-20544N、NC5G-20544、NC5G-20544N、NC5J-20544、
NC5J-20544N、NC5NE-20544、NC5NE-20544N: 275A; NC5-25044、NC5-25044N、NC5P-25044、
NC5P-25044N、NC5G-25044、NC5G-25044N、NC5J-25044、NC5J-25044N、NC5NE-25044、
NC5NE-25044N: 350A;
Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;
NC5-20544、NC5-20544N、NC5P-20544、NC5P-20544N、NC5G-20544、NC5G-20544N、NC5J-20544、
NC5J-20544N、NC5NE-20544、NC5NE-20544N:
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/275A; AC380V/400V/275A; AC660V/690V/275A ;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/205A; AC380V/400V/205A; AC660V/690V/118A ;
AC-3e: Ue/Ie: AC220V/230V/205A; AC380V/400V/205A; AC660V/690V/118A ;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/85A; AC380V/400V/85A; AC660V/690V/69A;
NC5-25044、NC5-25044N、NC5P-25044、NC5P-25044N、NC5G-25044、NC5G-25044N、NC5J-25044、
NC5J-25044N、NC5NE-25044、NC5NE-25044N:
AC-1: Ue/Ie: AC220V/230V/350A; AC380V/400V/350A; AC660V/690V/350A;
AC-3: Ue/Ie: AC220V/230V/250A; AC380V/400V/250A; AC660V/690V/135A;
AC-3e: Ue/Ie: AC220V/230V/250A; AC380V/400V/250A; AC660V/690V/135A;
AC-4: Ue/Ie: AC220V/230V/95A; AC380V/400V/95A; AC660V/690V/82A;
Us: AC/DC110V~127V、220V~240V、380V~415V, 50/60Hz; AC110V、120V、127V、220V、
230V、
240V、380V、400V、415V, 50Hz;



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107336068

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页


纸号:

极数: 3P;

配用的辅助触头: F4-22(2NO2NC);

Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: AC220V/230V/2.7A, AC380V/400V/1.5A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.3A。



中国质量认证中心