



170009010178



(2017)国认监认字(007)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0500

# 检 验 报 告

产品名称: 自动交流稳压器

委托单位: 温州正泰电源电器有限公司

检验目的: 型式试验

报告编号: COMPA1-20192554

国家广播电视产品质量监督检验中心

北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司



# 检验报告

委托单位	温州正泰电源电器有限公司	委托单位地址	温州市龙湾区温州经济技术开发区滨海二道 1318 号		
产品名称	自动交流稳压器	型号	TND1-1.5		
样品编号	20190725007475	数量	1 台		
检验部门	安全检测室	检验日期	2019.07.25 至 2019.08.23		
取样方式	送样	样品状态	良好	收样日期	2019.07.25

依据标准	GB/T 19212.1-2016 《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》 Q/ZT 78-2017 《TN 系列自动交流稳压器》 ☆		
环境条件	室温: <u>(20-30)</u> °C	相对湿度: <u>(45-65)</u> %RH	大气压力: <u>(99-102)</u> kPa

检验说明:

受温州正泰电源电器有限公司委托，依据标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验》对其提供的 TND1-1.5 型自动交流稳压器进行防锈试验，依据标准 Q/ZT 78-2017《TN 系列自动交流稳压器》对其进行相关测试。

注：测试报告中除 GB/T 19212.1-2016 外其他项目不在 CNAS、CMA 认可范围内。

### 检验结论:

温州正泰电源电器有限公司提供的 TND1-1.5 型自动交流稳压器, 经检验, 其防锈试验和相关测试符合标准 GB/T 19212.1-2016《变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第 1 部分: 通用要求和试验》和 Q/ZT 78-2017《TN 系列自动交流稳压器》的试验要求。

意见或建议:

无。

主检:

沈秋晨

审核:

张宇平

批准（盖章）：

郭沁涛

日期:

2019.8.26

日期:

2019.8.26

日期:

2019.8.26

注：报告中“判定”为“P”表示该项检验“合格”；“F”表示该项检验“不合格”；“N/A”表示该项检验“不适用”。