



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307667892

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

NXBLE-40, NXBLG-40, NXBFLE-40; 额定冲击耐受电压(Uimp):4kV; 额定绝缘电压(Ui):500V;
额定工作电压(Ue): AC220V/230V/240V; 额定电流(In):6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A; 瞬时脱扣
类型:C,D 型; 额定剩余动作电流(I Δ n):0.01A,0.03A/AC 型; 额定剩余动作类型: AC 型,电子式;
额定剩余接通分断能力(I Δ m):500A; 运行短路能力(Ics):4500A; 额定短路能力(Icn): 4500A; 极
数:1P+N(带1个保护极, N极可开闭); 适用于隔离

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014;GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2025 年 04 月 28 日 有效期至: 2029 年 07 月 30 日

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2024 年 07 月 31 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

