



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302667421

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰机电电气有限公司
浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关熔断器组

HH15-800/□、HH15-1000/□、HH15-1250/□; U_i : 800V; U_{imp} : 8kV; I_{th} : 800A、1000A、1250A; U_e : AC415V/690V; 415V; I_e : 800A、1000A、1250A; 690V; I_e : 500A、630A、800A; I_q : 50kA; 使用类别: AC-22B; 极数: 3P、3P+N(N极常通, 作为开关熔断器组使用)、4P; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月30日 有效期至: 2029年07月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302667421

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

$\frac{HH}{(1)} \quad \frac{15}{(2)} \quad - \quad \frac{\square}{(3)} \quad / \quad \frac{\square}{(4)}$

- (1) 隔离开关熔断器组
- (2) 设计代号
- (3) (415V 时) 额定工作电流 (A): 800、1000、1250
- (4) 极数: 3——三极; 3N——三极四线; 4——四极

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司