



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

CQC 标志认证

试验报告

■新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号: V2021CQC107502-769891

(任务编号)

产品名称: 开关

型 号: YBLX-44/10

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 开关 型 号: YBLX-44/10 商 标: / 样品数量: 6 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2021-02-22 完成日期: 2021-03-03	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机床电气制造有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路 2 号
试验结论: 依据 GB/T14048.3-2017 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: YBLX-44/10 Ui:415V;Uimp:2.5kV; Ue:AC380V; Ith=Ie:10A; Iq:1kA; 使用类别:AC-23B; 外壳防护等级:安装后 IP44; 极数:2P.	
主检: 王 炜 签字:  日期: 2021-03-29	
审核: 姜 鑫 签字:  日期: 2021-03-29	
签发: 韩美丽 签字:  日期: 2021-03-29	
备注: YBLX-44/10: #01~#05	

试验项目汇总表

[illegible]