



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665865

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

温州正泰电器科技有限公司
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

DZ15LE-40; Ue: AC220V(2P)、AC380V(3P、3P+N); Ui: 690V; Uimp: 8kV; In: 20A、25A、32A、40A; 过电流脱扣器类型: 液压电磁式; 选择性类别: A类; Ics: 1.5kA; Icu: 3kA; 剩余电流脱扣器类型: 电子式; I Δ n: 30mA/50mA/75mA/100mA; AC型; I Δ m: 1.0kA; 脱扣级别: 5; 极数: 2P(1个保护极, N极可开闭)、3P、3P+N(3个保护极, N极不可开闭); 不适用于隔离; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月29日 有效期至: 2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665865

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

DZ 15 LE - 40 / □ 90 □ □ □

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1)塑料外壳式断路器

(2)设计代号

(3)电子式剩余电流动作断路器

(4)壳架等级电流

(5)极数 (2: 二极; 3: 三极; 4: 四极)

(6)液压电磁式脱扣器

(7)用途代号 (1: 配电保护用; 2: 电动机保护用)

(8)缺相保护功能代号: 常规产品无代号; 带缺相保护用 U 表示

(9)派生代号: 常规产品无代号; 透明盖产品用 T 表示

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司