



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307639090

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流电动机起动器
NS2-25、NS2-25X、NS2-32、NS2-32X、NS2-25XM、NS2-25XXM、NS2-32XM、NS2-32XXM；
详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020; GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月06日 有效期至：2029年06月05日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307639090

证书附页：第 1 页 共 2 页

NS2-25、NS2-25X、NS2-32、NS2-32X、NS2-25XM、NS2-25XXM、NS2-32XM、NS2-32XXM；

Ue: AC400/415V、AC690V；Ui: 690V；Uimp: 8kV；

In:

NS2-25、NS2-25X、NS2-25XM、NS2-25XXM: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1A, 1-1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4A, 4-6.3A, 6-10A, 9-14A, 13-18A, 17-23A, 20-25A；

NS2-32、NS2-32X、NS2-32XM、NS2-32XXM: 24-32A；

AC400/415V:

NS2-25、NS2-25X、NS2-25XM、NS2-25XXM: Ics: 100kA(0.1-10A), 7.5kA(9-18A), 6kA(17-25A)；

NS2-32、NS2-32X、NS2-32XM、NS2-32XXM: Ics: 5kA(24-32A)；

NS2-25、NS2-25X、NS2-25XM、NS2-25XXM: Icu: 100kA(0.1-10A), 15kA(9-18A), 15kA(17-25A)；

NS2-32、NS2-32X、NS2-32XM、NS2-32XXM: Icu: 10kA(24-32A)；

AC690V:

NS2-25、NS2-25X、NS2-25XM、NS2-25XXM: Ics: 100kA(0.1-1.6A), 2.25kA(1.6-25A)；

NS2-32、NS2-32X、NS2-32XM、NS2-32XXM: Ics: 2.25kA (24-32A)；

NS2-25、NS2-25X、NS2-25XM、NS2-25XXM: Icu: 100kA(0.1-1.6A), 3kA(1.6-25A)；

NS2-32、NS2-32X、NS2-32XM、NS2-32XXM: Icu: 3kA (24-32A)；

过电流脱扣器类型：热磁式；

选择性类别：A；使用类别：AC-3；脱扣级别：10A；适用频率：50Hz、50/60Hz；

极数：3P；产品适用于隔离；

型号解释：

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307639090

证书附页: 第 2 页 共 2 页

N S Z - □ □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 企业特征代号
(2) 电动机保护用断路器或交流电动机起动器
(3) 设计代号
(4) 最大电流段等级 (A): 25、32
(5) 缺省为双按钮上下操作方式; X 指单手柄旋转操作方式
(6) 缺省为常规产品; XM 表示高防护型产品

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司