



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2021CQC107502-825267
(任务编号)

产品名称: 隔离开关

型 号: NH□50-400/3□□□□□

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 隔离开关 型 号: NH□50-400/3118B 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-07-05 完成日期: 2021-07-12	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
---	---

试验结论: 依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:


NH□50-400/3□□□□□; Uimp:6kV; Ui:800V; Ith:400A; Ue:AC400V/690V;
400V:Ie:400A; 690V:Ie:315A; Icw:4.8A/1s;

Icm(峰值):7.3kA(NHD50-400/312~314, NHS50-400/312~314);

使用类别:AC-21B(NHD50-400/312~314, NHS50-400/312~314),

AC-20B(NHD50-400/311, NHS50-400/311); 极数: 3P; 型号解释见附件

主检:  日期: 2021-07-12

审核:  日期: 2021-07-13

签发:  日期: 2021-07-13



备注:

1.变更情况

序号	变更项目	变更前	变更后
1	型号解释变更	详见“02501-19DQ2521”报告中型号解释	详见“02501-21DQ0775”报告中型号解释

2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-19DQ2521(A2019CCC0302-3097260);

3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院;

4.原证书编号: CQC2006010302210991;

5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。

试验项目汇总表

[illegible]