

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107324525

发证日期: 2021 年 12 月 23 日

有效期至: 2031 年 12 月 23 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 自动转换开关
NH42B-125/4SZ□、NH42B-160/4SZ□; Uimp: 8kV(主体); Uimp: 2.5kV(控制器); Ui: 800V; Ith: 160A; Ue: AC400V; Ie: 125A、160A; 使用类别: AC-33iB; Icw: 10kA/30ms; Icm(峰值): 10kA; 使用类别: AC-33iB; 电器级别: PC 级; TSE 型式: ATSE; 极数: 4P; 型号解释见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.11-2016

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈志刚

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC21107324525

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

<u>N</u>	<u>H</u>	<u>42</u>	<u>B</u>	-	<u>□</u>	/	<u>□</u>	<u>SZ</u>	<u>□</u>
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)	(7)	(8)

- (1) 企业代号
- (2) 开关
- (3) 设计序号
- (4) 表示第二代
- (5) 额定工作电流 (A): 125、160
- (6) 极数: 4 表示四极
- (7) 双电源自动转换
- (8) 无字符, 表示指示灯内接, J: 表示指示灯外接



中国质量认证中心