



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641929

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

**产品名称和系列、型号、规格**

交流接触器  
NXC-18K, NXC-22K; 详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年06月13日 有效期至：2029年06月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304641929

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXC-18K,NXC-22K ;型号解释详见附件;

Ui:690V;

Uimp:8kV;

Ith:32A;

NXC-18K:

AC-3:Ue/Ie:AC220/230V/18A,AC380/400V/18A,AC660/690V/12A;

AC-4:Ue/Ie:AC220/230V/18A,AC380/400V/18A,AC660/690V/12A;

NXC-22K:

AC-3:Ue/Ie:AC220/230V/22A,AC380/400V/22A,AC660/690V/14A;

AC-4:Ue/Ie:AC220/230V/22A,AC380/400V/18A,AC660/690V/12A;

Us: AC24V,AC110V,AC220V,AC380V,50Hz;

极数:3P;

外壳防护等级:IP20 (仅适用于正前侧);

配置的辅助触头: (本体)

1NO1NC,2NO2NC;

Ith:10A;

AC-15:Ue/Ie:AC380/400V/1.5A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A;

型号解释:

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641929

证书附页：第 2 页 共 2 页

N X C-□□


K表示笼卡型快速接线接触器；螺钉接线时省略不写  
基本规格代号，用380V/400V时AC-3额定工作电流值表示  
交流接触器  
设计序号  
企业特征代号

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司