

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2004010302129423

发证日期: 2020 年 09 月 27 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关
NH40-200、NH40-250 ; Uimp : 12kV ; Ui : 1000V ; Ue : AC415V、AC690V ; Ie : 200A、250A ; Ith : 200A、250A ; Icw : 9kA/1s ; Icm(峰值) : 15.3kA ; 使用类别 : AC-23A(415V)、AC-22A(690V) ; 极数 : 3P、4P ; 型号解释详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

附 录

证书编号: CQC2004010302129423

第 1 页 共 1 页

纸 号:

型号的解释:

N H 40 - /
(1)(2)(3) (4)(5)(6)(7)(8) (9)(10)

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流(A): 200、250
- (5) 极数: 3—三极、4—四极
- (6) 无 C 表示正面中间操作, 有 C 表示正面侧方操作
- (7) 无 S 表示单投开关, 有 S 表示双投开关
- (8) 无 W 表示手柄在柜内操作, 有 W 表示手柄在柜外操作
- (9) F 表示接线端子带防护罩
- (10) 无 T 表示普通外壳; T 表示透明外壳 (仅对单投开关 3P)

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心