

## 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980307000156

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址:	浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则:	CNCA-C03-02:2014 低压元器件
产品名称:	带自检功能的剩余电流动作保护器
产品系列、型号、规格:	(见附页)
依据的标准:	GB/T16917.1-2014; GB/T16917.22-2008
生产企业名称:	浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址:	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-05-09  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。



## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307000156

产品系列、型号、规格:

NXBLE-63ZB; Uimp:4kV; Ui:500V; Ue: AC220V/230V/240V (1P+N, 2P); In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 瞬时脱扣特性: B型, C型, D型;  $I\Delta n$ : 0.03A; 额定剩余动作类型: AC型; 电子式;  $I\Delta m$ : 630A;  $Ics$ : 6000A;  $Icn$ : 6000A; 极数: 1P+N (1个保护极, N极常通), 2P: 1P+N不适用隔离, 其余均适用于隔离; 自检周期: 108min; 自检内容: 电子关联部件, 失效模式: 电子关联部件故障; 符合T/CEEIA 329-2018标准要求

联系人: 陈文忠  
电话: 0577-62877777  
电子邮箱: cwz@chint.com  
指定签字人:

自我声明时间: 2020-05-09  
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市  
生产者盖章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。