



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:





申请编号: V2021CQC107502-794842

产品名称: 熔断器式隔离开关

型 号: NHR17-315/30、31,
NHR17-400/30、31,
NHR17-630/30、31

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称: 熔断器式隔离开关 型号: NHR17-315/30 商 标: / 样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2021-04-01 完成日期: 2021-04-02	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰机电电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区												
试验结论: 依据 GB/T 14048.3—2017 检验合格													
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NHR17-315/30、31, NHR17-400/30、31, NHR17-630/30、31; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith: 400A, 630A; Ue: AC400V/690V; Ie: 315A, 400A, 630A; Iq: 100kA(400V), 50kA(690V); 使用类别: AC-23B(400V), AC-21B(690V); 3P; 配用的辅助开关: YBLX-19: Ith: 5A; AC-15: Ue/Ie: AC220V/0.79A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.1A													
主检:  日期: 2021-04-02													
审核:  日期: 2021-04-07													
签发:  日期: 2021-04-08													
备注: 1.变更情况: <table border="1" data-bbox="183 1512 1476 1675"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>变更项目</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>增加电流</td> <td>Ie:400A, 630A</td> <td>Ie:315A, 400A, 630A</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>增加型号</td> <td>NHR17-400/30、31, NHR17-630/30、31</td> <td>NHR17-315/30、31, NHR17-400/30、31, NHR17-630/30、31</td> </tr> </tbody> </table> 2.最近一次原认可报告编号(申请编号): 02501-19DQ2509(A2018CCC0302-3084969); 3.最近一次出具原试验报告的检测单位: 福建省产品质量检验研究院; 4.原证书编号: CQC2003010302064118; 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	增加电流	Ie:400A, 630A	Ie:315A, 400A, 630A	2	增加型号	NHR17-400/30、31, NHR17-630/30、31	NHR17-315/30、31, NHR17-400/30、31, NHR17-630/30、31
序号	变更项目	变更前	变更后										
1	增加电流	Ie:400A, 630A	Ie:315A, 400A, 630A										
2	增加型号	NHR17-400/30、31, NHR17-630/30、31	NHR17-315/30、31, NHR17-400/30、31, NHR17-630/30、31										

试验项目汇总表

[illegible]