

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2004010302129424

发证日期: 2022 年 01 月 18 日

有效期至: 2031 年 10 月 19 日

**委托人名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**制造商名称** 浙江正泰电器股份有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

**生产企业名称** 浙江正泰机电电气有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

**产品名称和系列、规格、型号** 隔离开关  
NH40-315、NH40-400、NH40-630 ; Uimp : 12kV ; Ui : 1000V ; Ue : AC415V、AC690V ;  
Ie : 315A、400A、630A ; Ith : 400A ( NH40-315、NH40-400 )、630A ( NH40-630 ) ;  
Icw : 20kA/1s ; Icm ( 峰值 ) : 40kA ; 使用类别 : AC-23A ( 415V )、AC-22A ( 690V ) ;  
极数 : 3P、4P ; 型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 14048.3-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 05 月 18 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2004010302129424

第 1 页 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

- N H 40 - □ / □ □ □ □ □ □
- (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流(A): 315、400、630
- (5) 极数: 3—三极、4—四极
- (6) 无 C 表示正面中间操作, 有 C 表示正面侧方操作
- (7) 无 S 表示单投开关, 有 S 表示双投开关
- (8) 无 W 表示手柄在柜内操作, 有 W 表示手柄在柜外操作
- (9) 无 F 表示接线端子不带防护罩, 有 F 表示接线端子带防护罩
- (10) 无 T 表示普通外壳; T 表示透明外壳(仅对单投开关 3P)



中国质量认证中心