



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2019CCC0302-3199124
(任务编号)

产品名称: 隔离器

型 号: NH3-100

检测机构: 国家低压电器产品质量监督检验中心(浙江)



产品名称: 隔离器 型号: NH3-100 商标: 正泰/CHINT 样品数量: 2 台 样品来源: 企业送样 收样日期: 2019-05-24 完成日期: 2019-06-05	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者(制造商): 浙江正泰电器股份有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号																									
试验结论: 依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格																										
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: NH3-100; Ui: 500V; Uimp: 4kV; Ith: 100A; Ue: AC230V (1P、2P), AC400V (3P); Ie: 63A、80A、100A; Icw: 1.2kA/1s; 使用类别: AC-20A; 极数: 1P, 2P, 3P; IP20																										
主检: 钱晓鹏 签名:  日期: 2019-06-05	 国家低压电器产品质量 监督检验中心(浙江) 2019 年 06 月 06 日																									
审核: 林 杰 签名:  日期: 2019-06-05																										
签发: 许启进 签名:  日期: 2019-06-06																										
备注	示波图编号原则: 操作性能寿命—S 图; 接通分断—T 图; 预期波—Y 图; EMC—E 图																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>变更信息</th> <th>变更前</th> <th>变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国家标准变更</td> <td>GB/T 14048.3-2008</td> <td>GB/T 14048.3-2017</td> </tr> <tr> <td>污染等级变更</td> <td>/</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>外壳防护等级</td> <td>/</td> <td>IP20</td> </tr> <tr> <td>额定短时耐受电流 Icw 变更</td> <td>12Ie/1s</td> <td>1.2kA/1s</td> </tr> <tr> <td>原 3C 证书编号</td> <td colspan="2">2005010302139962</td> </tr> <tr> <td>已获证型号规格</td> <td colspan="2">见 P6 页 5 产品认证情况</td> </tr> <tr> <td>原证书检测机构/报告编号</td> <td>国家低压电器产品质量监督 检验中心(浙江)</td> <td>17001-A2017CCC0302-2635561</td> </tr> </tbody> </table>		变更信息	变更前	变更后	国家标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017	污染等级变更	/	2	外壳防护等级	/	IP20	额定短时耐受电流 Icw 变更	12Ie/1s	1.2kA/1s	原 3C 证书编号	2005010302139962		已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况		原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督 检验中心(浙江)	17001-A2017CCC0302-2635561
	变更信息	变更前	变更后																							
	国家标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017																							
	污染等级变更	/	2																							
	外壳防护等级	/	IP20																							
	额定短时耐受电流 Icw 变更	12Ie/1s	1.2kA/1s																							
	原 3C 证书编号	2005010302139962																								
	已获证型号规格	见 P6 页 5 产品认证情况																								
原证书检测机构/报告编号	国家低压电器产品质量监督 检验中心(浙江)	17001-A2017CCC0302-2635561																								
说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。																										

试验项目汇总表

[illegible]