



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641966

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

切换电容器接触器
CJ19-115**, CJ19-150**, CJ19-170** (**=辅助触头种类和数量); 详见参数附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月13日 有效期至: 2029年06月12日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304641966

证书附页: 第 1 页 共 2 页

CJ19-115**, CJ19-150**, CJ19-170** (**=辅助触头种类和数量); 型号解释详见附件;

Ui: AC690V;

Uimp: 6kV;

Ue: AC220V/230V, 380V/400V, 660V/690V;

CJ19-115**: Ith: 200A;

AC-6b: Ue/Ie: 220V/230V/87A, 380V/400V/87A, 660V/690V/87A;

Qe: 220/230V/40kvar, 380/400V/60kvar, 660/690V/100kvar;

CJ19-150**: Ith: 200A;

AC-6b: Ue/Ie: 220V/230V/115A, 380V/400V/115A, 660V/690V/115A;

Qe: 220/230V/46kvar, 380/400V/80kvar, 660/690V/120kvar;

CJ19-170**: Ith: 275A;

AC-6b: Ue/Ie: 220V/230V/130A, 380V/400V/130A, 660V/690V/130A;

Qe: 220/230V/52kvar, 380/400V/90kvar, 660/690V/130kvar;

Us: AC110V, AC127V, AC220V, AC230V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz, AC220V, AC380V, 60Hz;

AC110V, AC127V, AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC415V, 50/60Hz;

3P;

IP10;

配用辅助触头: (本体)

Ith: 10A;

AC-15: Ue/Ie: 380V/400V/0.95A,

DC-13: Ue/Ie: 220V/250V/0.15A;

1NO, 1NC

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304641966

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号解释：

CJ 19-□/□

辅助触头代号，10表示产品带一常开辅助触头，01表示产品带一常闭辅助触头
基本规格代号
设计序号
交流接触器

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司