



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1145

CQC标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号： V2022CQC107502-965247

（任务编号）

产品名称： 小型断路器

型 号： NB8-63

检测机构： 上海电器设备检测所有限公司



样品名称: 小型断路器 型 号: NB8-63 商 标: 正泰/ CHINT 样品数量: 34 台 样品来源: 工厂送样 收 样 日 期: 2022-06-20, 2022-08-17 完成日期: 2022-08-30	委托人: 浙江正泰电器股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产者: 浙江正泰电器股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号 生产企业: 浙江正泰电器股份有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号
--	---

试验结论: 依据 GB/T 10963.1-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

NB8-63

Uimp: 4kV; Ui: 500V;

Ue: AC230V/AC400V(1P), AC230V(1P+N), AC400V(2P,3P,3P+N,4P);

In: 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A;

瞬时脱扣类型: B 型,C 型,D 型;

Ics=6kA; Icn=Icn1=6kA;

极数: 1P,1P+N(1 个保护极, N 极可开闭),2P,3P,3P+N(3 个保护极, N 极可开闭),4P;

适用于隔离

主检: 高旭帆 日期: 2022.08.30

审核: 何丽丽 日期: 2022.08.30

签发: 潘青青 日期: 2022.08.30

(检测机构名称、盖章)
2022 年 08 月 30 日

备注:

变更项目	变更前	变更后
标准换版	GB/T 10963.1-2005	GB/T 10963.1-2020
总装配图编号变更	2ZTD.250.220.1~39、 2ZTD.253.259.1~39、 2ZTD.256.702.1~39、 2ZTD.259.464.1~39、 2ZTD.250.258.1~39、 2ZTD.256.788.1~39	2ZTD.250.220、2ZTD.253.259、 2ZTD.256.702、2ZTD.259.464、 2ZTD.250.258、2ZTD.256.788
电磁脱扣器部件图编号变更	5ZT.615.106.1~39、 5ZTD.615.600.1~39、 5ZTD.615.918.1~39	5ZT.615.106、5ZTD.615.600、 5ZTD.615.918
动触头型号规格变更	T2-Y	T2
	T2-Y、AgNi10	T2、AgNi10
原证书编号	CQC20012271785	
原测试报告编号	00901-V2020CQC012032-657288	
原检测单位	上海电器设备检测所有限公司	

检验项目汇总表

[illegible]