



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304635711

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器
NC7-115, NC7-150, NC7-170: 见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年05月30日 有效期至: 2029年05月29日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304635711

证书附页: 第 1 页 共 1 页

NC7-115, NC7-150, NC7-170: U_i :1000V; U_{imp} :8kV; I_{th} :200A (NC7-115, NC7-150),
275A (NC7-170); U_e : AC380V/400V, AC660V/690V; NC7-115: AC-1:
 U_e/I_e : AC380V/400V/AC660V/690V/200A; AC-3, AC-4:
 U_e/I_e : AC380V/400V/115A, AC660V/690V/86A; NC7-150: AC-1:
 U_e/I_e : AC380V/400V/AC660V/690V/200A; AC-3, AC-4:
 U_e/I_e : AC380V/400V/150A, AC660V/690V/107A; NC7-170: AC-1:
 U_e/I_e : AC380V/400V/AC660V/690V/275A; AC-3:
 U_e/I_e : AC380V/400V/170A, AC660V/690V/118A, AC-4:
 U_e/I_e : AC380V/400V/150A, AC660V/690V/107A; U_s :
AC110V, AC127V, AC220V, AC230V, AC380V, AC400V, AC415V, 50Hz;
AC220V, AC380V, 60Hz;
AC110V, AC127V, AC220V, AC230V, AC240V, AC380V, AC415V, 50/60Hz; 极
数:3P; 外壳防护等级: IP10; 配用的辅助触头: NCF1-11C: 1NO1NC; I_{th} :10A;
AC-15: U_e/I_e : AC380V/400V/0.95A; DC-13: U_e/I_e : DC220V/250V/0.15A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司