

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307828383

发证日期: 2023 年 03 月 13 日

有效期至: 2031 年 07 月 15 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

产品名称和系列、规格、型号 剩余电流动作断路器
NXBLE-125,NXB LG-125; 参数详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 06 月 24 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑喆

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307828383

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NXBLE-125,NXBLG-125

Ui:500V;Uimp:4kV ;

Ue:AC208V/220V/230V/240V(1P+N、2P),AC208V(3P、3P+N、4P),

AC380V/400V/415V(3P、3P+N、4P) ;

In:63A,80A,100A,125A ;

过电流脱扣器类型:热磁式 ;

Ics=7.5kA,Icu=10kA;频率:50/60Hz ;

I Δ n:NXBLE-125 (AC 型) NXBLG-125 (AC 型) :0.03A,0.05A,0.075A,0.1A,0.3A ;

NXBLE-125 (A 型) :0.03A,0.1A,0.3A ;

I Δ m:2.5kA;选择性类别:A 类;漏电脱扣器的类型:电子式;

极数:NXBLE-125:1P+N(1 个保护极 , N 极常通),2P,3P,3P+N(3 个保护极,N 极常通),4P;

NXBLG-125:1P+N (1 个保护极 , N 极常通) ,2P;

其中 1P+N、3P+N 不适用于隔离,2P,3P,4P 适用于隔离.



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2015010307828383

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

N XB L□ - 125

壳架等级额定电流(A)

功能代号(LE 代表电子式剩余电流动作断路器, LG 代表具有过压功能的电子式剩余电流动作断路器)

类别代号

企业特征代号



中国质量认证中心