



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6651

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：A2018CCC0302-3059941
(任务编号)

产品名称：隔离开关

型 号：NH40-80/3III、NH40-100/3III、
NH40-80/4III、NH40-100/4III

检测机构：国家低压电器产品质量监督检验中心（浙江）



<p>产品名称：隔离开关</p> <p>型号：NH40-80/3III、NH40-100/3III、NH40-80/4III、NH40-100/4III</p> <p>商标：正泰/CHINT</p> <p>样品数量：3台</p> <p>样品来源：企业送样</p> <p>收样日期：2019-01-10</p> <p>完成日期：2019-02-25</p>	<p>委托人：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产者(制造商)：浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号</p> <p>生产企业：浙江正泰机电电气有限公司</p> <p>生产企业地址：浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区</p>
---	--

试验结论：依据 GB/T 14048.3-2017 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

NH40-80/3III、NH40-100/3III、NH40-80/4III、NH40-100/4III； U_i ：800V； U_{imp} ：8kV； I_{th} ：100A； U_e ：AC415V； I_e ：80A、100A； I_{cw} ：2kA， I_{cm} ：2.84kA；
使用类别：AC-23A；极数：3P、4P

主检：钱晓鹏 签名： 日期：2019-02-25

审核：林杰 签名： 日期：2019-02-25

签发：许启进 签名： 日期：2019-02-26



示波图编号原则：操作性能寿命—S图；接通分断—T图；预期波—Y图；EMC—E图

备注

变更信息	变更前	变更后
生产企业地址变更	浙江省乐清市乐成镇盐盘工业区	浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区
国家标准变更	GB/T 14048.3-2008	GB/T 14048.3-2017
污染等级变更	/	3
原3C证书编号	2014010302732440	
已获证型号规格	见P6页5产品认证情况	
原证书检测机构/报告编号	福建省产品质量检验研究院	02501-14DQ305

说明：此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效。

试验项目汇总表

序号	试验项目	依据标准条款	试验结果
I /1	温升	8.3.3.1	见 02501-14DQ305
2	介电性能	8.3.3.2	P
3	接通和分断能力	8.3.3.3	见 02501-14DQ305
4	验证介电性能	8.3.3.4	
5	泄漏电流	8.3.3.5	
6	验证温升	8.3.3.6	
7	操动器机构的强度	8.3.3.7	
II /8	操作性能	8.3.4.1	见 02501-14DQ305
9	验证介电性能	8.3.4.2	
10	泄漏电流	8.3.4.3	
11	验证温升	8.3.4.4	
III /12	短时耐受电流	8.3.5.1	
13	短路接通能力	8.3.5.2	见 02501-14DQ305
14	验证介电性能	8.3.5.3	
15	泄露电流	8.3.5.4	
16	验证温升	8.3.5.5	
17	端子的机械和电气性能	GB/T 14048.1-2012 8.2.4	
18	电气间隙和爬电距离	GB/T 14048.1-2012 7.1.4	P
19	标志	5.2.1	
20	抗非正常热和火试验	GB/T 14048.1-2012 8.2.1.1	见 02501-14DQ305
21	耐湿性能	GB/T 14048.1-2012 附录 K	见 02501-14DQ305
	报告来源：福建省产品质量检验研究院		
	报告编号：02501-14DQ305		
	以下空白		