

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2008010302282510

发证日期：2023年12月29日

有效期至：2030年12月29日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称 浙江正泰机电电气有限公司
及生产地址 浙江省乐清市盐盆街道盐盘工业区

产品名称和系列、规格、型号 隔离开关
NH40-100、NH40-80、NH40-63、NH40-40、NNH40-32、NH40-25、NH40-20、NH40-16；
Ue：AC415V/690V；Ie：100A、80A、63A、40A、32A、25A、20A、16A；Ui：1000V；
Uimp：8kV；Ith：100A；Icw：2kA/1s；Icm（峰值）：2.84kA；使用类别：AC-21B；极数：
3P、4P

产品标准和技术要求 GB/T 14048.3-2017

认证模式 质量体系评定+质量体系复查

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年05月18日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



授权签字人

签发

郑泉

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2008010302282510

第 1 页 / 共 1 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

3.3 型号的解释:

$\frac{N}{(1)}$ $\frac{H}{(2)}$ $\frac{40}{(3)}$ - $\frac{\square}{(4)}$ / $\frac{\square}{(5)}$ $\frac{\square}{(6)}$ $\frac{\square}{(7)}$ $\frac{\square}{(8)}$ $\frac{\square}{(9)}$

- (1) 企业代号
- (2) 隔离开关
- (3) 设计序号
- (4) 额定工作电流 (A): 100、80、63、40、32、25、20、16
- (5) 极数: 3—3P、4—4P
- (6) 无 C 表示正面中间操作, 有 C 表示正侧方操作
- (7) 无 S 表示单投开关, 有 S 表示双投开关
- (8) 无 W 表示手柄在柜内操作, 有 W 表示手柄在柜外操作
- (9) 无: 单投开关为螺栓式接线方式, 带端子防护罩;
有 II 表示单投开关为拉扣式接线方式, 双投开关为螺栓式接线方式, 带端子防护罩;
有 K 表示单投开关拉扣式接线方式, 有端子防护功能;



中国质量认证中心