

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107371341

发证日期: 2023 年 08 月 15 日

有效期至: 2032 年 12 月 15 日

委托人名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

制造商名称 浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路 1 号

生产企业名称 上海诺雅克电气有限公司
及生产地址 上海市松江区思贤路 3857 号

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
NM8N-800 ; 详见附件。

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2022 年 12 月 16 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

郑喆

签发

谢肇煦



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107371341

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

NM8N-800

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Ue: AC380/400/415V, AC440V, AC500V, AC660/690V;

In: 500A (仅热磁式), 630A, 700A, 800A;

过电流脱扣器类型: 热磁式, 电子式;

Ics: AC380/400/415V: 36/50/70/100/150kA (C/S/Q/H/R), AC440V: 36/50/70/100/100kA (C/S/Q/H/R), AC500V: 25/40/40/50/100kA (C/S/Q/H/R); AC660/690V: 12/15/15/15/15kA (C/S/Q/H/R);

Icu: AC380/400/415V: 36/50/70/100/150kA (C/S/Q/H/R), AC440V: 36/50/70/100/100kA (C/S/Q/H/R), AC500V: 25/40/40/50/100kA (C/S/Q/H/R); AC660/690V: 12/15/15/20/30kA (C/S/Q/H/R);

Icw: 10kA/1s;

脱扣级别: 5, 10, 20, 30 (电子式 ENM, EMM);

选择性类别: A (热磁式), B (电子式);

极数: 3P, 3P+N (3 个保护极, N 极常通), 4P (3 个保护极, N 极可开闭), 4P;

适用于隔离;

适用频率: 50/60Hz。



中国质量认证中心

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC22107371341

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号的解释:

NM8 N - 800 □ ▮

NM8: 塑壳断路器通用代号

N: 新系列

800: 壳架等级电流

□: 分断能力特征代号: C、S、Q、H、R

▮: 脱扣器代号: EN、EM、ENM、EMM、TM

注:

1、脱扣器代号仅在产品盒贴上体现。



中国质量认证中心