

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号：CQC2002010304009882

发证日期：2022年03月14日

有效期至：2031年12月10日

委托人名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
制造商名称	浙江正泰电器股份有限公司
及注册地址	浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
生产企业名称	浙江正泰电器股份有限公司
及生产地址	浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 CJ40-315、CJ40-400、CJ40-500 ;Uimp :8kV ;Ui :AC1140V ;Ith :500A ;Us :AC110V , 127V , 220V , 240V , 380V , 415V , 440V , 660V , 50Hz ; AC/DC220V ; CJ40-315 : AC-1 :Ie :500A ;AC-3 :Ue/Ie :220V/315A , 380V/315A , 660V/315A ; AC-4 :Ue/Ie :220V/315A , 380V/250A , 660V/250A ; CJ40-400 : AC-1 : Ie : 500A ; AC-3 : Ue/Ie : 220V/400A , 380V/400A , 660V/315A ; AC-4 : Ue/Ie : 220V/400A , 380V/315A , 660V/315A ; CJ40-500 ; AC-1 : Ie : 500A ; AC-3 : Ue/Ie : 220V/500A , 380V/500A , 660V/315A , 1140V/160A ; AC-4 : Ue/Ie : 220V/500A , 380V/400A , 660V/315A ; 3P ;配用的辅助触头(本体) :4NO2NC ;Ui :690V ;Ith :10A ;Ue/Ie :AC-15 :AC380V/1.3A ; DC-13 : DC220V/0.27A
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年06月23日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

谢肇煦



中国质量认证中心