



161100110161



(2016)(浙)质监验字0161号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证 试验报告

☐ 新申请 ☒ 变更 ☐ 监督 ☐ 复审 ☐ 其他:

申请编号: A2018CCC0304-3010599

产品名称: 辅助触头组

型 号: F4-11、F4-02、F4-20、F4-22
F4-40、F4-04、F4-31、F4-13

检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司

(浙江方圆电气设备检测有限公司)



<p>申请编号: A2018CCC0304-3010599</p> <p>样品名称: 辅助触头组</p> <p>型 号:</p> <p>F4-11、F4-02、F4-20、F4-22</p> <p>F4-40、F4-04、F4-31、F4-13</p> <p>商 标: </p> <p>样品数量: 8 台</p> <p>样品来源: 生产企业送样</p> <p>收样日期: 2019 年 03 月 07 日</p> <p>完成日期: 2019 年 03 月 20 日</p>	<p>委 托 人: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区</p> <p style="text-align: center;">正泰路 1 号</p> <p>生 产 者: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产者地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区</p> <p style="text-align: center;">正泰路 1 号</p> <p>生 产 企 业: 浙江正泰电器股份有限公司</p> <p>生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器</p> <p style="text-align: center;">工业园区长江路 2 号</p>																		
<p>试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格</p>																			
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:</p> <p>F4-11、F4-02、F4-20、F4-22、F4-40、F4-04、F4-31、F4-13;</p> <p>Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ith: 10A;</p> <p>AC-15: Ue: AC380V/400V, Ie: 0.95A;</p> <p>DC-13: Ue: DC220V/250V, Ie: 0.15A;</p> <p>防护等级: IP10;</p>																			
<p>主检: 陈张峰 签名:  日期: 2019-03-20</p>																			
<p>审核: 陆林林 签名:  日期: 2019-03-20</p>																			
<p>签发: 王国忠 签名:  日期: 2019-03-20</p>																			
<p>备注: 该申请为变更申请, 具体变更情况如下:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 30%;">变更项目</th> <th style="width: 30%;">变更前</th> <th style="width: 30%;">变更后</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">标准换版</td> <td style="text-align: center;">GB/T 14048.5-2008</td> <td style="text-align: center;">GB/T 14048.5-2017</td> </tr> </tbody> </table> <p>原 3C 认证情况:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">原 3C 证书编号</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">2004010304112615</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">原型式试验检测机构</td> <td style="text-align: center;">苏州电器科学研究所有限公司</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">报告编号</td> <td style="text-align: center;">C-040-09B1761-S</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">苏州电器科学研究院股份有限公司</td> <td style="text-align: center;">03601-A-15B1488-S</td> </tr> </table> <p>备注: 本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。</p>		序号	变更项目	变更前	变更后	1	标准换版	GB/T 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017	原 3C 证书编号	2004010304112615			原型式试验检测机构	苏州电器科学研究所有限公司	报告编号	C-040-09B1761-S	苏州电器科学研究院股份有限公司	03601-A-15B1488-S
序号	变更项目	变更前	变更后																
1	标准换版	GB/T 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017																
原 3C 证书编号	2004010304112615																		
原型式试验检测机构	苏州电器科学研究所有限公司	报告编号	C-040-09B1761-S																
	苏州电器科学研究院股份有限公司		03601-A-15B1488-S																

