



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684026

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

上海诺雅克电气有限公司
上海市松江区思贤路3857号

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流装置模块
NM8NL-250；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月29日 有效期至：2029年08月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307684026

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NM8NL-250

Uimp: 12kV;

Ui: 1000V;

Un: AC380V/400V/415V, AC440V;

In: 125A, 160A, 180A, 200A, 225A, 250A;

IΔn: RCD1:0.03A/0.1A/0.3A/1A 四档可调, RCD2:0.05A/0.2A/0.5A/2A 四档可调;

IΔno:0.5IΔn;

额定剩余动作类型: AC 型 (延时型、非延时型), A 型 (延时型、非延时型);

Icc: 150kA;

IΔc: 36kA;

Icw: 2kA/s;

IΔw: 1kA/s;

端子式;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307684026

证书附页：第 2 页 共 2 页

型号的解释

N M 8 N L - 250

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

①企业特征代号

②塑料外壳式断路器

③企业设计序号

④N：新系列

⑤剩余电流保护装置代号

⑥壳架等级电流：250A

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司