



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640295

认证委托人名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产者名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

生产企业名称及地址

浙江正泰电器股份有限公司
浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

产品名称和系列、型号、规格

交流接触器

NC2-185, NC2-185Z, NC2-185/4, NC2-185Z/4, NC2-185Ns, NC2-185ZNs, NC2-185Ns/4, NC2-185ZNs/4, NC2-185N, NC2-225, NC2-225Z, NC2-225/4, NC2-225Z/4, NC2-225Ns, NC2-225ZNs, NC2-225Ns/4, NC2-225ZNs/4, NC2-225N; 详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2025年02月17日 有效期至：2029年06月06日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024年06月07日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304640295

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NC2-185,NC2-185Z,NC2-185/4,NC2-185Z/4,NC2-185Ns,NC2-185ZNs,NC2-185Ns/4,NC2-185ZNs/4,NC2-185N,NC2-225,NC2-225Z,NC2-225/4,NC2-225Z/4,NC2-225Ns,NC2-225ZNs,NC2-225Ns/4,NC2-225ZNs/4,NC2-225N Ui:1000V; Uimp:8kV; Ith:275A; Ue: AC380V/400V, AC660V/690V;
NC2-185,NC2-185Z,NC2-185/4,NC2-185Z/4,NC2-185Ns,NC2-185ZNs,NC2-185Ns/4,NC2-185ZNs/4,NC2-185N: AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/275A,AC660V/690V/275A; AC-3: Ue/Ie: AC380V/400V/185A,AC660V/690V/118A; AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/185A,AC660V/690V/118A;
NC2-225,NC2-225Z,NC2-225/4,NC2-225Z/4,NC2-225Ns,NC2-225ZNs,NC2-225Ns/4,NC2-225ZNs/4,NC2-225N: AC-1: Ue/Ie: AC380V/400V/275A,AC660V/690V/275A; AC-3: Ue/Ie: AC380V/400V/225A,AC660V/690V/137A; AC-4: Ue/Ie: AC380V/400V/225A,AC660V/690V/137A; Us: AC: 110V,127V,220V,380V,50Hz; 110V,127V,220V,380V,110V~127V,220V~240V,380V~415V,50/60Hz; DC: 48V,110V,220V;
极数: 3P,4P;
配用的辅助触头模块:(外置) F4: (2024010305640499)
1NO1NC,2NO,2NC,4NO,4NC,2NO2NC,1NO3NC,3NO1NC; Ith:10A;
AC-15:Ue/Ie:AC220V/230V/2.7A,AC380V/400V/1.5A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.3A

型号解释:



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304640295

证书附页：第 2 页 共 2 页

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司