



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307665887

**认证委托人名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产者名称及地址**

浙江正泰电器股份有限公司  
浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号

**生产企业名称及地址**

温州正泰电器科技有限公司  
浙江省温州经济技术开发区滨海二道1318号

**产品名称和系列、型号、规格**

塑料外壳式断路器

NXM-250 E、S、F、H, NXMH-250 E、S、F、H, NXMP-250 E、S、F、H, NXMF-250 E、S、F、H, NXMS-250 F、H、R, NXMSH-250 F、H、R, NXMSP-250 F、H、R, NXMSF-250 F、H、R; 详见附页

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年07月29日 有效期至：2029年07月28日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司







# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665887

证书附页: 第 1 页 共 2 页

NXM-250 E、S、F、H, NXMH-250 E、S、F、H, NXMP-250 E、S、F、H, NXMF-250 E、S、F、H, NXMS-250 F、H、R, NXMSH-250 F、H、R, NXMSP-250 F、H、R, NXMSF-250 F、H、R

Uimp:8kV; Ui:800V;

Uc:AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V, AC500V, AC660V/AC690V(2P 不适用);

In:热磁式:(NXM-250 E、S、F、H, NXMH-250 E、S、F、H, NXMP-250 E、S、F、H, NXMF-250 E、S、F、H): 125A,140A,150A,160A,170A,175A, 180A,200A,225A,250A;

电子式:(NXMS-250 F、H、R, NXMSH-250 F、H、R, NXMSP-250 F、H、R, NXMSF-250 F、H、R):160A,200A,225A,250A;

过电流脱扣器类型:热磁式、电磁式、电子式;

E 型((AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/690V)):

Icu=40kA/20kA/8kA, Ics=30kA/20kA/5kA;

S 型

((AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/(AC660V/690V)):

Icu=50kA/36kA/8kA, Ics=30kA/20kA/5kA;

F 型((AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/AC500V/(AC 660V/690V)):Icu=50kA/36kA/30kA/10kA, Ics=50kA/36kA/30kA/5kA;

H 型((AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/ AC500V/(AC 660V/690V)):Icu=75kA/50kA/30kA/10kA, Ics=50kA/36kA/30kA/5kA;

R 型((AC220V/AC230V/AC240V)/(AC380V/AC400V/AC415V)/ AC500V/(AC 660V/690V)):Icu=75kA/70kA/40kA/10kA, Ics=50kA/50kA/40kA/5kA;

选择性类别:A 类;

脱扣级别(带电动机保护的断路器):热磁式:10、20;电子式:10A、10、20、30;

极数: 2P(仅热磁式),3P,3P+N(3 个保护极, N 极不可开闭, 仅热磁式),4P(3 个保护极, N 极可开闭);4P

适用于隔离(3P+N 除外);

适用频率: 50Hz/60Hz;

配用的辅助触头(CQC201610304835035):型号: AX-M3, AL-M3, XL-M3;

常开常闭的情况和数量: 1N01NC/2N02NC;Ith:3A;

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307665887

证书附页: 第 2 页 共 2 页

AC-15:Ue:AC380V/AC400V/AC415V, Ie: 0.26A; Ue:AC500V, Ie: 0.21A;

DC-13:Ue:DC110V,DC220V/DC250V,Ie: 0.14A;

符合附录 N 的电子附件:

与预付费产品配用的分励脱扣器:SHT:AC220V/AC230V/AC240V,AC380V/

AC 400V/ AC415V; AC500V

欠压脱扣器: UVT:AC220V/AC230V/AC240V, AC380V/AC400V/AC415V,  
AC500V

电动操作机构:MD: AC220V/AC230V/AC240V,DC110V,DC220V/DC250V,  
AC380V/AC400V/AC415V; AC500V

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司